

EXPEDIENTE Nº: 24/APV/0002/01/18

### CERTIFICADO DE INSPECCIÓN PERIÓDICA.

SIMECAL, como Entidad de Inspección Acreditada "Tipo A" y Organismo de Control Acreditado y Autorizado para el Reglamento de equipos a presión, Real Decreto 2060/2008 de 12 de diciembre.

#### **CERTIFICA**

1) Que D. Iván Díaz de Geras Navarro en representación de SIMECAL y en fecha 26/09/2018 ha procedido a la inspección periódica de nivel B del equipo a presión cuyos datos se indican a continuación.

TITULAR DE LA INSTALACIÓN	LOCALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN
Nombre: ALQUILEON S.L.	Nombre: CALDERIN
Dirección Social: Ctra. de Cabualles Km4.3 (24191) Villabalter (León)	Dirección: Ctra. de Cabualles Km4.3 (24191) Villabalter (León)
C.I.F: B24310583	Nº Registro establecimiento industrial:---

#### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO.**

DENOMINACIÓN.	CALDERIN	FLUIDO CONTENIDO	ACEITE
FABRICANTE.	ATLAS COPCO	AÑO DE FABRICACIÓN.	2000
MODELO.	02364	PRESIÓN MÁXIMA ADMISIBLE PS (BAR).	11
Nº DE REGISTRO DE TIPO.	---	PRESIÓN DE PRUEBA PT (BAR).	---
MODELO ÚNICO.	---	PRESIÓN MÁXIMA DE SERVICIO Pms (BAR).	11
Nº DE FABRICACIÓN.	843	PRESIÓN DE PRECINTO Pp (BAR).	11
Nº DE PLACA DE DISEÑO.	0066	VOLUMEN (m³).	0.0167
ACCESORIOS DE SEGURIDAD.	VALVULA DE SEGURIDAD	CLASIFICACIÓN.	II

2) Que se han realizado las comprobaciones correspondientes al nivel de inspección indicado en el apartado 1:

Nivel A	Nivel B	Nivel C
Verificación de la documentación del equipo e inspección visual.	Nivel A + comprobación de espesores y prueba de los accesorios de seguridad.	Nivel B + prueba hidrostática a la presión de prueba.

3) Que se mantienen las condiciones de seguridad.

4) Que el equipo a presión puede continuar en funcionamiento, corrigiendo los defectos señalados en el plazo indicado, debiendo realizarse las próximas inspecciones periódicas de acuerdo a los distintos niveles antes de:

NIVEL A:	26/09/2022	NIVEL B:	26/09/2026	NIVEL C:	N/A
----------	------------	----------	------------	----------	-----

En, León a 26 de Septiembre de 2018

FDO: Iván Díaz de Geras Navarro  
Inspector de SIMECAL