

EXPEDIENTE Nº: 24/AP/02/10020/01/18

COM 5002

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN PERIÓDICA.

SIMECAL, Organismo de Control Autorizado acreditado por ENAC, con acreditación nº 56/EI090, para la aplicación del Reglamento de equipos a presión, Real Decreto 2060/2008 de 12 de diciembre, y de acuerdo al artículo 6 del citado Real Decreto

CERTIFICA

1) Que D. Iván Díaz de Geras Navarro en representación de SIMECAL y en fecha 29/09/2018 ha procedido a la inspección periódica de nivel B del equipo a presión cuyos datos se indican a continuación.

TITULAR DE LA INSTALACIÓN	LOCALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN
Nombre: ALQUILEON S.L	Nombre: CALDERIN
Dirección Social: CTRA DE CABUALLES KM 4.3 24191 VILLABALTER LEÓN	Dirección: CTRA DE CABUALLES KM 4.3 24191 VILLABALTER LEÓN
C.I.F: B24310583	Nº Registro establecimiento industrial: -

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO.

DENOMINACIÓN.	CALDERIN	FLUIDO CONTENIDO	AIRE
FABRICANTE.	PUSKA	AÑO DE FABRICACIÓN.	2010
MODELO.	EURE	PRESIÓN MÁXIMA ADMISIBLE PS (BAR).	11
Nº DE REGISTRO DE TIPO.	2236108939	PRESIÓN DE PRUEBA PT (BAR).	-
MODELO ÚNICO.	-	PRESIÓN MÁXIMA DE SERVICIO Pms (BAR).	11
Nº DE FABRICACIÓN.	1112	PRESIÓN DE PRECINTO Pp (BAR).	11
Nº DE PLACA DE DISEÑO.	0060	VOLUMEN (m³).	0.2
ACCESORIOS DE SEGURIDAD.	VÁLVULA DE SEGURIDAD	CLASIFICACIÓN.	III-2

2) Que se han realizado las comprobaciones, con resultado favorable, correspondientes al nivel de inspección indicado en el apartado 1:

Nivel A	Nivel B	Nivel C
Verificación de la documentación del equipo e inspección visual.	Nivel A + comprobación de espesores y prueba de los accesorios de seguridad.	Nivel B + prueba hidrostática a la presión de prueba.

3) Que se mantienen las condiciones de seguridad

4) Que el equipo a presión puede continuar en funcionamiento, debiendo realizarse las próximas inspecciones periódicas de acuerdo a los distintos niveles antes de:

NIVEL A:	29/09/2027	NIVEL B:	29/09/2030	NIVEL C:	29/09/2024
----------	------------	----------	------------	----------	------------

En León, a 6 de octubre de 2018




SEGURIDAD INDUSTRIAL, MEDIOAMBIENTE Y CALIDAD, S.L.
C/ Alferéz Provisional, N°2, 4ºC
24001 LEON.
Tf: 987 27 90 24. Fax: 987 27 90 25
email: leon@simecal.com



EXPEDIENTE N°: 24/AP/02/10020/01/18

FDO: Iván Díaz de Geras Navarro
Inspector de SIMECAL

