



## DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

HIMOINSA,S.L. declara que la máquina:

* Marca.....	HIMOINSA
* Tipo.....	HIW-40 T5 MOV INS 40KVA V400/50HZ M1
* Nº de serie.....	6105232
* Año de fabricación.....	2006

- Es conforme con los requisitos esenciales de la Directiva 98/37 CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de junio de 1998 relativa aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas.
- Es conforme a efectos de lo establecido en la Directiva del Consejo, relativa a la aproximación de los Estados Miembros de la CE, a la compatibilidad electromagnética 89/336/CEE.
- Es conforme su diseño y fabricación en su totalidad, a los aspectos recogidos en las normas armonizadas EN292-1,EN294 y prEN563.

Para que conste a los efectos oportunos se emite la presente Declaración de Conformidad.

Apellidos .....	Fenol Andreu
Nombre .....	Pedro
Cargo .....	D. CALIDAD

En San Javier, a 24 de Abril de 2006



Firma

## TEST CERTIFICATE ( Standard )

Machine ID X06A030466  
Customer Purchase Number :  
Frame Size : BC.I184J1

Winding 311

### RATING DATA

KVA	42.5	Volt	400	Insulation	CLASS H
KW	34	Phase	3	Rating	CONT
P.F.	0.8	Wire	4	RPM	1500
Ambient	40	HZ	50	Enclosure	IP23
Amps	61.3				

### TEST DATA

### NO - LOAD

Volts	400
Hz	50
Amps	0
P.F.	0
Max Watt Loss	1000

### HV FLASH TEST FOR 1 MINUTE

Stator	2.2KV
Rotor	2.2KV

### COLD RESITANCE VALUES

Stator	0.1334-0.1630	Ohms/Phase
Rotor	0.864-1.056	Ohms

### STANDARDS

Generator conforms to BS5000 : Part 3  
Tested in accordance with BS4999 : Part 143 ( Routine )  
Rotor dynamically balanced to BS 6861 : Part 1 ( Grade 2.5 )

### REMARKS

CLOCK drive - end rotation gives sequence UVW

Date 06-1-11

Approved by :

Quality Manager

*Mantha Moor*